

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области
300034, г.Тула, ул.Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам Тульской области
301840, Тульская область, г.Ефремов, ул.Комсомольская, 61, тел.6-23-93

Предписание № 189 / 1 / 3

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению
«Центр образования п.Волово Тульской области»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина),
в лице директора Веденеевой Ольги Вячеславовны
владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ефремовского,
(наименование органа ОНД)

Каменского и Воловского районов Тульской области по пожарному надзору № 189 от «24»
августа 2018 года, ст.ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О
пожарной безопасности»

03.09.2018 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин., 10.09.2018г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00
мин., 14.09.2018г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин Проведена плановая/выездная
проверка заместителем главного государственного инспектора Ефремовского, Каменского
и Воловского районов по пожарному надзору – заместителем начальника ОНДиПР по
Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам майором внутренней службы
Маренковым Николаем Николаевичем,

объекта защиты – здания, помещения и территории Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Центр образования п.Волово Тульской области»
/МКОУ «ЦО п.Волово»/ по адресу: Тульская область, п. Волово, ул. Хрунова, д.4.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с директором МКОУ «ЦО п.Волово» Веденеевой Ольгой Вячеславовной,
заведующим хозяйством МКОУ «ЦО п.Волово» Скапоущенко Натальей Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной
безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Провести модернизацию и привести автоматическую установку пожарной сигнализации в спортивном зале и столовой здания школы в соответствие с предъявляемыми требованиями действующих	<i>Свод правил 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п.4.5 «Кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), должны иметь показатели пожарной</i>	31.05.2019г.	

	нормативных документов в области пожарной безопасности, в том числе по применяемым кабелям и проводам.	<i>опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки) и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315». ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»</i>		
2	Разместить радиаторы отопления на высоте не ниже 2,2 метра от поверхности проступей площадок лестницы левого крыла	СНиП 21-01-97*, п.6.32 «В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств), для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.»	31.05.2019г	
3	Оборудовать двери лестничных клеток приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.	СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений п.6.18* «Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах».	31.05.2019г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на

ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Заместитель главного государственного инспектора Ефремовского, Каменского и Воловского районов по пожарному надзору –
заместитель начальника ОНДиПР по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам
Маренков Николай Николаевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 14 » сентября 2018г.



Предписание для исполнения получил(а):



(подпись)

« 14 » сентября 2018г.

Директор МКОУ «ЦО п.Волово»
Веденева Ольга Вячеславовна
(должность, фамилия, инициалы)

Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия
ГУ МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99