

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г.Тула, ул.Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам Тульской области

301840, Тульская область, г.Ефремов, ул.Комсомольская, 61, тел.6-23-93

Предписание № 191 / 1 / 2

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению

«Центр образования п.Волово Тульской области»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина),

в лице директора Веденеевой Ольги Вячеславовны

владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ефремовского,

(наименование органа ОНД)

Каменского и Воловского районов Тульской области по пожарному надзору № 191 от «24»
августа 2018 года, ст.ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О
пожарной безопасности»

03.09.2018 г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин., 10.09.2018г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. 30
мин., 14.09.2018г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин

Проведена плановая/выездная
проверка заместителем главного государственного инспектора Ефремовского, Каменского
и Воловского районов по пожарному надзору – заместителем начальника ОНДиПР по
Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам майором внутренней службы
Маренковым Николаем Николаевичем,

объекта защиты – здания, помещения и территории Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Центр образования п.Волово Тульской области»
/МКОУ «ЦО п.Волово»/ по адресу: Тульская область, п. Волово, ул. Зеленый Бульвар, д.7

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с директором МКОУ «ЦО п.Волово» Веденеевой Ольгой Вячеславовной,
заведующим хозяйством МКОУ «ЦО п.Волово» Михеевой Галиной Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной
безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Провести модернизацию и привести автоматическую установку пожарной сигнализации здания детского сада в соответствие с предъявляемыми требованиями действующих нормативных документов в области пожарной	Свод правил 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п.4.5 «Кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), должны иметь показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или	31.05.2019г.	

	безопасности, в том числе по количеству точечных пожарных извещателей, по применяемым кабелям и проводам и т.д.	ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки) и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315». ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п.6 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» п.13.2 «Формирование сигналов управления системами оповещения 1, 2, 3-го типа по НПБ 104, а также технологическим, электротехническим и другим оборудованием, блокируемым системой пожарной сигнализации, допускается осуществлять при срабатывании одного пожарного извещателя. При этом рекомендуется применять оборудование, реализующее функции, повышающие достоверность обнаружения пожара». п.13.3. «Для формирования команды управления по п.13.1 в защищаемом помещении или зоне должно быть не менее: трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в адресные шлейфы, или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов; четырех пожарных извещателей при включении их в два шлейфа однопороговых приборов по два извещателя в каждый шлейф».		
2	Выполнить отделку потолка в музыкальном зале из негорючих декоративно-отделочных материалов.	п. 8 ст.134 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	31.05.2019г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

заместитель главного государственного инспектора Ефремовского,
Каменского и Воловского районов по пожарному надзору –
заместитель начальника ОНДиПР по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам
Маренков Николай Николаевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 14 » сентября 2018г.



Предписание для исполнения получил(а):

[Handwritten Signature]
(подпись)

« 14 » сентября 2018г.

Директор МКОУ «ЦО п.Волово»

Веденева Ольга Вячеславовна

(должность, фамилия, инициалы)

Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия
ГУ МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99